

Handlingsplan for klimasyn

- Alle identificerede tiltag fra '5 screeningsliste klima' overføres automatisk til handlingsplanen for energisyn.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Der stilles ikke krav om offentliggørelse af handlingsplan for virksomheder, der indberetter energiledelse eller miljøledelse.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.

Ledelsens underskrift (Indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i scannet form).	
Navn på ledelsesrepræsentant	Andrea Dahle-Morville, VP Head of Site Kvistgaard
Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmeside, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort	https://www.bavarian-nordic.com/about/sustainability.aspx

Nummer	Projekt navn	Årlig energibesparelse (MWh/år)	Årlige CO ₂ -reduktioner (ton/år)	Årstal for identifikation	Forventes gennemført?	Hvis ja, indsæt årstal for gennemførelse	Hvis nej, beskriv hvorfor projekt ikke gennemføres.
A1	Ventilation	1.106	228	2026	Ja	2035	
A2	Damp, vandudladere	320	66	2026	Nej	Vælg	Vandudladere udskiftes allerede løbende
A3	Damp, EVC kondensattanke	100	21	2026	Nej	Vælg	Ikke økonomisk rentabelt og begrænset klimafordel
A4	Damp, EVC afluftningstank	320	66	2026	Ja	2030	
A5	Damp, varmespiral standby varme	600	123	2026	Ja	2033	
A6	Rumvarme, varmepumpe	631	174	2026	Nej	Vælg	Revurder igen i 2027
A7	Damp, lavspænding el-kedel	930	1.096	2026	Ja	2035	
A8	Damp, 10 kV el-kedel	1.200	1.637	2026	Nej	Vælg	Ikke økonomisk. Vil vælge A7 som alternativ
A9	Solceller	145	-	2023	Nej	Vælg	Forsikringer tillader ikke installation af PV på taget

31.08.2026

ADahle-Morville